



**Министерство жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области**

П Р И К А З

от 3. августа.2023 № 142

г. Курск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками теплоснабжения, норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для МУП «Хомутовское ЖКХ» на период 2023-2027 г.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Губернатора Курской области от 06.06.2018 № 189-пг «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период 2023 -2027 гг. прилагаемые:
 - нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельной, обслуживаемой МУП «Хомутовское ЖКХ».
 - норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для МУП «Хомутовское ЖКХ».
2. Управлению инженерного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (П.С. Богомазов) в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечить в установленные сроки государственную регистрацию и опубликование настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.В. Мулёвин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК
Курской области
от « 3 » августа 2023г.
№ 11/2

**Нормативы
удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии
котельной, обслуживаемой МУП «Хомутовское ЖКХ» на 2023-2027 годы.**

Источник теплоснабжения	Норматив удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии кг у.т./Гкал
Котельная по адресу: Курская область, п. Хомутовка, ул. Кирова	164,23

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК
Курской области
от « 3 » августа 2023г.
№ 142

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии
(теплоносителя) по тепловым сетям для МУП «Хомутовское ЖКХ»
на период 2023-2027 гг.**

Организация: (организационно- правовая форма; наименование; местонахождение)	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
	Потери и затраты теплоносителя вода (куб. м)	Потери тепловой энергии (Гкал)
МУП «Хомутовское ЖКХ» Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Заводская, д. 17	Теплоноситель - вода	
	3346	2362,9